

Ajaccio le, 2 septembre 2021

MESSAGE D'ALERTE

Destinataire : M. le Maire Cuttoli Coticchiato

Les résultats d'analyses pratiquées le **30/08/2021** ont mis en évidence une pollution d'origine bactériologique de l'eau de consommation humaine distribuée sur le réseau public de « **Pedi Morella** », point de prélèvement « **Rob Commune** », point de surveillance N°2251.

Il vous appartient en votre qualité de personne publique responsable de la qualité de l'eau distribuée sur le territoire de votre commune, de prendre l'attache de la **CAPA de la société Kyrnolia** ayant en charge l'exploitation du réseau d'eau potable afin que soit mis en œuvre le nettoyage et à la désinfection des divers ouvrages constituant le réseau de collecte et de distribution (réservoir, réseau de distribution), la teneur en chlore libre (réactif DPD1) devra être comprise entre 0,3 et 0,4 mg/l.

Une fois que les opérations précitées auront été effectuées, je vous demande de solliciter le représentant de la **société Kyrnolia**, afin qu'il prenne l'attache du laboratoire d'analyse pour commander un nouveau prélèvement en vue de contrôler la potabilité de l'eau distribuée.

Dans l'immédiat, je vous demande de rentrer en relation avec le représentant de la **CAPA de la société Kyrnolia** afin de gérer au mieux l'information de la population du hameau de « **Pedi Morella** » par affichage et ou voie de presse de la mauvaise qualité de l'eau actuellement mise à sa disposition, et de la nécessité de porter l'eau à ébullition à gros bouillon maintenus pendant une durée d'au moins 5 minutes dans un récipient avec couvercle ou dans une bouilloire (boisson et préparation des aliments) ou de consommer de l'eau embouteillée.

Une copie du présent message électronique fera également l'objet d'un envoi au représentant de la **CAPA de la société Kyrnolia** pour suite à donner.

Pour la Directrice Générale et par délégation,
L'Ingénieur Sanitaire,

Jean-Dominique CHIAPPINI

